



ИБП Eaton 5E 1500i USB (5E1500iUSB) - Сертификат соответствия Eaton 5E (1100 - 2000 ВА) - EAC

Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/eaton-5e/eaton-5e-1500i-usb/>



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.MO04.B.00313

Серия RU № 0080381

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации электрооборудования и медицинских изделий ООО "ТестСертифико", Адрес: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40; 107023, Москва, ул. Б. Семеновская, 40 (фактический), Телефон: (495) 7816395, Факс: (495) 7816396, E-mail: info@testsert.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11MO04, выдан 02.09.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Итон",
Адрес: Россия, город Москва, ул. Электrozаводская, дом 33, строение 4, ОГРН: 1047796039280,
Телефон: 74959813770, Факс: 74959813771, E-mail: russia@eaton.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Eaton Industries France, Адрес: 110, rue Blaise Pascal 38330 Montbonnot Saint Martin, Франция,
Адрес филиала: LianZheng Electronic (ShenZhen) Co. Ltd,
No.4 Liufang Rd. Block 67 Baoan, Shenzhen, Guangdong, P.R. China, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Источник бесперебойного питания Eaton 5E, модели: 5E1100iUSB, 5E1500iUSB, 5E2000iUSB
с торговой маркой Eaton
IEC 62040-3
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8504 40 300 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 140ТС-ЭР/14, № 140ТС-БР/14 от 18.02.2014 г., РОСС RU.0001.21MЭ40,
Испытательная лаборатория по параметрам ЭМС, эргономики и безопасности ЗАО НАУЧНО-
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "САМТЭС", от 19.06.2009 по 19.06.2014
Акт анализа состояния производства ОС ООО "ТестСертифико" (№ РОСС RU.0001.11MO04 до
02.09.2016 г.) № АС-01-19/02 от 19.02.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовителем установлен срок службы 5 лет в условиях эксплуатации при температуре от плюс
5°C до плюс 35°C и хранения от минус 10°C до плюс 40°C.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 20.02.2014 ПО 19.02.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Ю.Б. Толоконников
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.В. Барабанов
(инициалы, фамилия)