



ИБП Eaton 5E 850i USB DIN (5E850iUSBDIN) - Сертификат соответствия Eaton 5E 500-650-850 ВА - В

Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/eaton-5e/eaton-5e-850i-usb-din/>



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.MO04.B.00312

Серия RU № 0080380

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации электрооборудования и медицинских изделий ООО "ТестСертифико", Адрес: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40; 107023, Москва, ул. Б. Семеновская, 40 (фактический), Телефон: (495) 7816395, Факс: (495) 7816396, E-mail: info@testsert.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11MO04, выдан 02.09.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "Итон",  
Адрес: Россия, город Москва, ул. Электrozаводская, дом 33, строение 4, ОГРН: 1047796039280,  
Телефон: 74959813770, Факс: 74959813771, E-mail: russia@eaton.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Eaton Industries France, Адрес: 110, rue Blaise Pascal 38330 Montbonnot Saint Martin, Франция,  
Адрес филиала: LianZheng Electronic (ShenZhen) Co. Ltd,  
No.4 Liufang Rd. Block 67 Baoan, Shenzhen, Guangdong, P.R. China, Китай

**ПРОДУКЦИЯ**

Источник бесперебойного питания Eaton 5E, модели: 5E500i, 5E650i, 5E650iDIN, 5E650iUSB, 5E650iUSBDIN, 5E850iUSB, 5E850iUSBDIN с торговой маркой Eaton IEC 62040-3  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8504 40 300 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протоколы испытаний № 139ТС-ЭР/14, № 139ТС-БР/14 от 18.02.2014 г., РОСС RU.0001.21MЭ40, Испытательная лаборатория по параметрам ЭМС, эргономики и безопасности ЗАО НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "САМТЭС", от 19.06.2009 по 19.06.2014  
Акт анализа состояния производства ОС ООО "ТестСертифико" (№ РОСС RU.0001.11MO04 до 02.09.2016 г.) № АС-01-19/02 от 19.02.2014 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Изготовителем установлен срок службы 5 лет в условиях эксплуатации при температуре от плюс 5°C до плюс 35°C и хранения от минус 10°C до плюс 40°C.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.02.2014

ПО 19.02.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.Б. Толоконников

(инициалы, фамилия)

В.В. Барабанов

(инициалы, фамилия)