



ИБП Eaton Powerware 5115 1500VA Rackmount - ИБП Eaton Powerware 5115 RM - Пользовательское

Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/eaton-powerware-5115-rm/5115-1500va-rack>

Powerware 5115 RM

Руководство пользователя

500-1500 ВА

Заявления об электромагнитной совместимости устройств класса В

Федеральная комиссия по связи, часть 15

ПРИМЕЧАНИЕ Данное оборудование было протестировано и признано удовлетворяющим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи. Эти ограничения предназначены для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию на радио частоте, и при установке и использовании с нарушением требований инструкции по эксплуатации может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако и в случае установки с соблюдением инструкции отсутствие помех в каждом конкретном случае не гарантируется. Если данное оборудование создает помехи радио и телевизионному сигналу, что можно определить путем включения и выключения оборудования, можно попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

- Измените ориентацию или переместите принимающую антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование и приемник к сетевым розеткам, расположенным на разных линиях электропитания.
- Проконсультируйтесь с дилером или обратитесь к специалисту по теле- и радиотехнике.

ICES-003

Это вызывающее помехи оборудование класса В соответствует всем требованиям Канадских правил использования оборудования, вызывающего помехи ICES–003.

Запрос декларации о соответствии

Устройства, имеющие знак СЕ, соответствуют следующим стандартам и директивам Европейского Союза:

- Стандарты: EN 50091-1-1 и EN 50091-2; IEC 950 второе издание, дополнения А1, А2, А3 и А4
- Директивы Европейского Союза: 73/23/ЕЕС, Директива Совета, касающаяся оборудования, предназначенного для использования при определенных ограничениях напряжения
93/68/ЕЕС, дополняющая директиву 73/23/ЕЕС
89/336/ЕЕС, Директива Совета, касающаяся электромагнитной совместимости
92/31/ЕЕС, дополняющая директиву

89/336/ЕЕС, касающаяся электромагнитной
совместимости

Декларацию соответствия требованиям Европейского Союза можно получить по запросу для товаров со знаком СЕ. Для получения копии Декларации соответствия требованиям Европейского Союза обратитесь по адресу:

Powerware Corporation
Koskelontie 13
FIN-02920 Espoo

Finland

Телефон: +358-9-452 661

Факс: +358-9-452 665 68

Powerware и АВМ являются зарегистрированными торговыми марками, а X-Slot и ConnectUPS – торговыми марками корпорации Powerware.

Copyright 2002-2003 Powerware Corporation, Raleigh, NC, USA. Все права защищены. Данный документ не может быть переиздан (даже частично) без однозначного письменного разрешения корпорации Powerware.

Специальные символы

Ниже перечислены символы, используемые в ИБП для обозначения важной информации:



ВНИМАНИЕ

Опасность поражения
электрическим током
Не открывайте крышку



ВНИМАНИЕ Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током,
Не удаляйте (открывайте) крышку (заднюю панель)
Внутри нет частей, доступ к которым разрешен пользователю
Вызовите специалистов поставщика



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ – показывает, что существует опасность поражения электрическим током и необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности.





ВНИМАНИЕ: ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ –

Обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации, такой как важные инструкции по эксплуатации и обслуживанию.



КЛЕММА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ – Показывает основное защитное заземление.



ПИТАНИЕ НАГРУЗКИ ВКЛ/ВЫКЛ – Нажмите кнопку с этим символом для подачи напряжения на выходные розетки (индикатор  горит) или для прекращения подачи напряжения на выходные розетки (индикатор  не горит).



РАЗЪЁМ RJ-45 – Только для устройств на 230В: этот разъём обеспечивает соединения интерфейса компьютерной сети. Не подключайте к этому разъёму телефон или телекоммуникационное оборудование.



Этот символ показывает, что вы не должны выбрасывать ИБП или батареи в бытовой мусор. ИБП может содержать герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Батареи должны утилизироваться соответствующим образом.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Powerware 5115 RM – один из лучших!	1
2. Предупреждения по мерам безопасности	3
3. Установка	19
Осмотр оборудования	19
Установка ИБП	19
Установка в 19” стойку	20
Установка в 23” стойку	23
Установка сбоку стойки Zero-U	25
Крепление на стену	26
Подключение ИБП	27
4. Режимы работы	29
Включение ИБП	29
Запуск ИБП от батарей	29
Выключение ИБП	29
Режим ожидания	30
Передняя панель ИБП	30
Запуск самотестирования	30
5. Дополнительные функции ИБП	31
Установки напряжения	31
Устройство защиты от переходных процессов в компьютерной сети	32
Сегменты нагрузки	33
6. Обмен информацией	35
USB порт	35

Порт связи	36
X-Slot модули	37
7. Обслуживание ИБП	39
Уход за ИБП и батареями	39
Хранение ИБП и батарей	39
Замена батарей	40
Тестирование новых батарей	42
Утилизация использованных батарей	42
8. Технические характеристики.....	43
9. Поиск и устранение неисправностей.....	47
Звуковые сигналы и состояния ИБП	47
Отключение звуковых сигналов.....	48
Неисправность проводки (только для моделей 120В).....	48
Сервис и поддержка	51

Г Л А В А 1

Powerware 5115 RM – один из лучших!

Источник Бесперебойного Питания (ИБП) в стоечном исполнении Powerware 5115 RM является компактным решением по защите электропитания, идеальным для серверов, систем хранения, сетевого оборудования и другого чувствительного оборудования.

Тонкий корпус и разнообразие возможностей установки делает Powerware 5115 RM наиболее универсальным из доступных ИБП. Занимая только 1U (1.75") высоты в стойке, ИБП может быть установлен в стойку, закреплен на стене, сбоку стойки (zero U) и как отдельное устройство.

Обеспечивая идеальную синусоиду на выходе, ИБП постоянно поставляет чистое напряжение как в обычном режиме работы, так и в режиме работы от батарей. В дополнение, ИБП корректирует колебания входного напряжения для дополнительной защиты подключенного оборудования от таких проблем с электропитанием как всплески и провалы напряжения.



Рисунок 1. Powerware 5115 RM

Имея великолепные характеристики и высочайшую надежность, Powerware 5115 RM предоставляет следующие уникальные преимущества:

- Высота 1U экономит место в стойке.
- Технология управления зарядом батарей Advanced Battery Management (ABM®) удваивает срок службы аккумуляторных батарей, оптимизирует время заряда и дает заблаговременное предупреждение об окончании срока службы батарей.

- Технология стабилизации напряжения Buck and Boost (понижение и повышение) обеспечивает питание нагрузки стабилизированным напряжением путем компенсации колебаний напряжения сети.
- Возможность "горячей" замены батарей облегчает обслуживание, позволяя безопасно производить замену батарей без отключения важной нагрузки.
- Возможность пуска ИБП в режиме питания от батарей позволяет включать ИБП даже при отсутствии напряжения в сети питания.
- Современное программное обеспечение на CD позволяет грациозно завершать работу и следить за параметрами питающей сети.
- Последовательное выключение и управление различными сегментами нагрузки при помощи отдельных групп розеток.
- Устройство защиты от переходных процессов в компьютерных сетях защищает сетевое оборудование от импульсов напряжения. Низковольтные модели защищают также модемы, факсимильные аппараты и прочее телекоммуникационное оборудование.
- Дополнительные модули X-Slot™ обеспечивают расширенные возможности обмена информацией для еще лучшей защиты питания и управления.
- Powerware 5115 RM имеет сертификаты соответствия всемирно признанным стандартам.

Г Л А В А 2

Предупреждения по мерам безопасности

Г Л А В А 3

Установка

Этот раздел объясняет:

- Осмотр оборудования
- Установку и подключение ИБП
- Задние панели ИБП

Осмотр оборудования

Если оборудование было повреждено при транспортировке, сохраните коробку и упаковочные материалы для перевозчика или продавца и подайте рекламацию на повреждение при транспортировке. Если Вы обнаружите повреждение после приемки, подайте рекламацию на скрытое повреждение.

Чтобы подать рекламацию на повреждение при транспортировке или на скрытое повреждение: 1) Подайте рекламацию перевозчику в течение

15 дней после получения оборудования; 2) В течении 15 дней пошлите копию рекламации представителю сервисной службы.



ПРИМЕЧАНИЕ Проверьте дату перезарядки батарей по маркировке на упаковке. Если дата просрочена, и батареи ни разу не перезаряжались, не используйте ИБП. Проконсультируйтесь у представителей сервисной службы.

Установка ИБП

ИБП Powerware 5115 RM имеет гибкую конфигурацию и может устанавливаться в стойку, крепиться на стену или устанавливаться отдельно.

Устанавливайте ИБП в соответствии с выбранным типом установки:

- «Установка ИБП в 19” стойку» на следующей странице.
- «Установка ИБП в 23” стойку» на странице **23**.
- «Установка сбоку стойки Zero-U» на странице **25**.
- «Крепление на стену» на странице **26**.

Если Вы устанавливаете ИБП как отдельно стоящее устройство, переходите сразу к подразделу «Подключение ИБП» на странице **27**.

Установка в 19” стойку

Следуйте следующим инструкциям, чтобы установить ИБП в 19" стойку:

1. Поставьте ИБП на ровную устойчивую поверхность передней панелью к себе.
2. С каждой стороны ИБП прикрепите длинную сторону кронштейна к ИБП с помощью 4-х винтов М3х6, поставляемых в комплекте (см. рис. 2).




Рисунок 2. Крепежный кронштейн для 19” стойки

Mounting Bracket – Крепежный кронштейн

M3x6 bracket screws – М3х6 винты для кронштейна

3. Ослабьте гайки-барашки на обеих монтажных рейках и отрегулируйте длину рейки по глубине Вашей стойки (см. рис. 3).
4. Поместите задний опорный кронштейн на конце монтажной рейки, там, где будет расположен конец ИБП, и затяните гайки-барашки.




Рисунок 3. Регулировка глубины рейки

Rear – задняя сторона

Rear hold-down bracket - задний опорный кронштейн

Wing nut for rear hold-down bracket – гайка-барашек для заднего опорного кронштейна

Assembly wing nuts – монтажные гайки-барашки

Rail assembly – монтажная рейка

Front – передняя сторона

5. Выберите соответствующие отверстия в рейке, чтобы расположить ИБП в стойке так, как Вы хотите.
6. Используя два винта M6x10 и две специальные гайки, закрепите рейку сзади стойки (см. рис. 4).




Рисунок 4. Закрепление рейки сзади

M6x10 Rear Rail Screws – Винты M6x10 для закрепления задней рейки

Clip nuts – специальные гайки

7. Закрепите только нижнее отверстие рейки на передней стойке одним винтом M6x10 и специальной гайкой (см. рис. 5).
8. Повторите шаги 6 и 7 для другой рейки.
9. Затяните монтажные шайки-барашки на обеих монтажных рейках.




Рисунок 5. Закрепление рейки спереди

M6x10 Front Rail Screw – Винт M6x10 для закрепления передней рейки

Clip nuts – специальные гайки

Assembly Wing Nuts – монтажные гайки-барашки

10. После того, как вставите корпус ИБП в стойку, закрепите переднюю панель ИБП используя входящие в комплект детали (по одному винту M6x10 с каждой стороны как показано на рисунке 6).




Рисунок 6. Закрепление ИБП в 19 “ стойке

Установка в 23” стойку

Следуйте следующим инструкциям, чтобы установить ИБП в 23” стойку:

1. Поставьте ИБП на ровную устойчивую поверхность передней панелью к себе.
2. С каждой стороны ИБП прикрепите короткую сторону кронштейна к ИБП с помощью двух винтов M3x6, поставляемых в комплекте (см. рис. 7).




Рисунок 7. Лоток и крепежный кронштейн для 23” стойки

Mounting Bracket – Крепежный кронштейн

M3x6 bracket screws – M3x6 винты для кронштейна

Rack tray - Лоток



ПРИМЕЧАНИЕ Рейки не могут использоваться для установки в 23” стойку. Убедитесь, что у Вас есть лоток для стойки.

3. Задвиньте лоток в стойку.
4. После того, как вставите корпус ИБП в стойку, закрепите переднюю панель ИБП используя входящие в комплект детали (по два винта M6x10 и две специальные гайки с каждой стороны как показано на рисунке 8).




Рисунок 8. Закрепление ИБП в 23” стойке

Установка сбоку стойки Zero-U

Следуйте следующим инструкциям, чтобы установить ИБП сбоку стойки:

1. Поставьте ИБП на ровную устойчивую поверхность передней панелью к себе.
2. Прикрепите четыре монтажных кронштейна к ИБП как показано на рисунке 9. Закрепите короткую сторону каждого монтажного кронштейна на ИБП, используя по два винта M3x6, которые входят в комплект поставки.

3. Закрепите ИБП сбоку стойки, используя по одному винту M6x10 и одной специальной гайке для каждого кронштейна.




Рисунок 9. Установка Zero-U

Крепление на стену

Следуйте следующим инструкциям, чтобы закрепить ИБП на стене:

1. Поставьте ИБП на ровную устойчивую поверхность передней панелью к себе.
2. Прикрепите четыре монтажных кронштейна к ИБП как показано на рисунке 10. Закрепите короткую сторону каждого монтажного кронштейна на ИБП, используя по два винта M3x6, которые входят в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ



ИБП ДОЛЖЕН быть расположен передней панелью вверх, чтобы избежать повреждения батарей.

3. Закрепите ИБП на стене используя один болт M6x16 для каждого кронштейна как показано.




Рисунок 10. Крепление ИБП на стене

Wall - стена

Подключение ИБП

Следующие шаги объясняют как подключить ИБП. На рисунках 11 и 12 показано, как выглядят задние панели.

1. Если Вы не устанавливаете ИБП в стойку и не крепите его на стену, Вы можете использовать его как самостоятельное устройство просто расположив ИБП горизонтально.
2. Если Вы устанавливаете программное обеспечение для управления питанием, подсоедините компьютер к USB порту или к информационному порту ИБП при помощи информационного кабеля входящего в комплект (см. стр. **35**).



ПРИМЕЧАНИЕ Если Вам необходимо изменить сделанные на заводе установки для выходного напряжения или диапазона входного напряжения, обратитесь к разделу «Установки напряжения» на стр. **31** перед тем, как подключать ИБП.

3. Подключите оборудование, требующее защиты, к выходным розеткам ИБП.

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ к ИБП лазерные принтеры, так как их нагревательные элементы имеют очень большую мощность.

4. Для модели 230В вставьте съемный силовой кабель во входной разъем на задней панели ИБП.




Рисунок 11. Задняя панель моделей 500-1500 ВА, 120В

X-Slot Communication Bay – ниша для модулей X-Slot

Network Transient Protector – устройство защиты от переходных процессов в компьютерных сетях

Four 5-15 Receptacles – четыре розетки 5-15

USB Port – USB порт

DIP Switches – DIP переключатели

Site Wiring Fault Indicator – Индикатор неисправности проводки

Communication Port – информационный порт

6-ft Power Cord with 5-15 Plug – силовой кабель с вилкой 5-15 длиной 6 футов




Рисунок 12. Задняя панель моделей 500-1500 ВА, 230В

X-Slot Communication Bay – ниша для модулей X-Slot

Input Circuit Protector – устройство защиты от перегрузки по входному току

Network Transient Protector – устройство защиты от переходных процессов в компьютерных сетях

Four 10A, IEC-320 Receptacles – четыре розетки на 10A по стандарту IEC-320

10A, IEC-320 Input Connector – входной разъем на 10A по стандарту IEC-320


USB Port – USB порт

DIP Switches – DIP переключатели

Communication Port – информационный порт

5. Вставьте силовой кабель ИБП в розетку.

ИБП находится в режиме ожидания, оборудование отключено. Все индикаторы выключены.

6. Нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал (примерно 2 сек.).

Индикаторы на передней панели замигают в определенной последовательности пока ИБП проводит самотестирование. Когда самотестирование завершится, ИБП перейдет в нормальный режим работы. Индикатор ~ и индикаторы Load 1 (нагрузка 1) и Load 2 (нагрузка 2) будут гореть, показывая, что ИБП подает напряжение на выходные розетки.

Если подается звуковой сигнал или горит индикатор неисправности, обратитесь к таблице 8 на странице **48**.



ПРИМЕЧАНИЕ Батареи заряжаются до 90% своей емкости примерно за 3 часа. Однако после установки или длительного хранения ИБП рекомендуется заряжать аккумуляторные батареи в течение 6-24 часов.


Г Л А В А 4

Режимы работы

Этот раздел описывает:

- Включение и выключение ИБП
- Запуск ИБП от батарей
- Режим ожидания
- Передняя панель ИБП и индикаторы
- Запуск самотестирования


Включение ИБП

После того, как Вы подключаете ИБП к сети, ИБП переходит в режим ожидания. Чтобы включить ИБП, нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал (примерно 2 сек.). После того, как ИБП включен, он проведет самотестирование и перейдет в нормальный режим работы. Индикатор ~ и индикаторы Load 1 (нагрузка 1) и Load 2 (нагрузка 2) будут гореть, показывая, что ИБП подает напряжение на выходные розетки.


Запуск ИБП от батарей



ПРИМЕЧАНИЕ Когда ИБП запускается в режиме работы от батарей, он не может автоматически определить входную частоту; по умолчанию принимается последняя частота, которая использовалась ИБП.

Чтобы включить ИБП при отсутствии напряжения в сети питания, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд. ИБП начнет выдавать напряжение на подключенное оборудование и перейдет в режим работы от аккумуляторных батарей.

Выключение ИБП

Чтобы выключить ИБП, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, а затем выдерните вилку силового кабеля из розетки. Если Вы не отключите ИБП от сети питания, он будет оставаться в режиме ожидания.



ПРИМЕЧАНИЕ У моделей 200-240В на выходных розетках может оставаться остаточное напряжение (до 100-120В). Отключите ИБП от сети питания, чтобы обеспечить отсутствие напряжения на выходных розетках.

Режим ожидания

Если ИБП выключен, но при этом подключен к сети питания, он находится в режиме ожидания. Все индикаторы не горят, и напряжение на выходные розетки не подается. Батареи подзаряжаются по мере необходимости.



ПРИМЕЧАНИЕ У моделей 200-240В на выходных розетках может оставаться остаточное напряжение (до 100-120В). Отключите ИБП от сети питания, чтобы обеспечить отсутствие напряжения на выходных розетках.

Передняя панель ИБП

Передняя панель ИБП показывает состояние ИБП, а также потенциальные проблемы с питанием. На рисунке 13 представлены индикаторы и органы управления.




Рисунок 13. Передняя панель ИБП

Service Indicator (Red) – Индикатор необходимости технического обслуживания (красный)

Power On Indicator (Green) – Индикатор включения питания (зеленый)

Load Segment 2 Indicator (Green) – Индикатор сегмента нагрузки 2 (зеленый)

On/Off Button – Кнопка Вкл./Выкл.

Load Segment 1 Indicator (Yellow) – Индикатор сегмента нагрузки 1 (желтый)

Test/Alarm Reset Button – Кнопка тестирования/сброса сигнала неисправности

On Battery Indicator (Yellow) – Индикатор режима питания от батарей (желтый)

Overload Indicator (Red) – индикатор перегрузки (красный)

Если подается звуковой сигнал или горит один из индикаторов, символизирующих неисправность, обратитесь к таблице 8 на стр. 48 чтобы определить и устранить проблему.

Запуск самотестирования



ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы инициировать самотестирование, батареи должны быть полностью заряжены и ИБП должен находиться НЕ в режиме работы от батарей.

Чтобы запустить самотестирование, нажмите и удерживайте три секунды кнопку . Если ИБП обнаружит неисправность, соответствующий индикатор укажет, где проблема. За дополнительной информацией обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей» на стр. 47.

Г Л А В А 5 Дополнительные функции ИБП

Этот раздел описывает:

- Установки напряжения
- Устройство защиты от переходных процессов в компьютерных сетях
- Сегменты нагрузки

Установки напряжения

DIP переключатели на задней панели каждого устройства (см. рис. 14) используются для установки выходного напряжения и диапазона входного напряжения.

1. ИБП должен быть полностью отключен.

Чтобы отключить ИБП нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, затем отключите ИБП от сети питания.

2. Установите DIP переключатели в соответствии с конфигурациями, указанными в таблице 1.
3. Включите ИБП в розетку.
4. Нажмите и удерживайте кнопку пока не услышите короткий звуковой сигнал (примерно 2 секунды), чтобы включить ИБП.




Рисунок 14. DIP переключатели

UPS Rear Panel – Задняя панель ИБП

On – Вкл.

Off- Выкл.

Таблица 1. Установки DIP переключателей

Модели 120В			
Выходное напряжение	Диапазон входного напряжения	DIP переключатель 1	DIP переключатель 2
110В	99В-116В	Вкл.	Выкл./Вкл.
120В*	108В-127В*	Выкл.	Выкл./Вкл.
Модели 230В			
220В	198В-233В	Вкл.	Выкл.
230В*	207В-243В*	Выкл.	Выкл./Вкл.
240В	216В-254В	Вкл.	Вкл.

* - Положение, принятое по умолчанию

Устройство защиты от переходных процессов в компьютерной сети

Устройство защиты от переходных процессов в компьютерной сети, показанное на рис. 15, находится на задней панели и имеет гнезда, обозначенные IN (вход) и OUT (выход). Это устройство позволяет подключить 1 сетевой разъем RJ-45 (10BaseT).

Модели низкого напряжения также могут позволять подключать RJ-11 телефонный разъем, что позволяет защищать модемы, факсовые аппараты и другое телекоммуникационное оборудование. Как и для большинства модемного оборудования, не рекомендуется использовать это гнездо для цифровых офисных АТС.



ПРИМЕЧАНИЕ НЕ подсоединяйте телефоны или факсимильное / модемное оборудование к моделям 230В; модели 230В обеспечивают только сетевую защиту.

1. Вставьте входной разъем защищаемого оборудования в гнездо, обозначенное IN (вход).
2. Вставьте сетевой или телефонный кабель (только для моделей с низким напряжением) в гнездо, обозначенное OUT (выход).



Рисунок 15. Устройство защиты от переходных процессов в компьютерной сети

In – Вход

Out- Выход

Сегменты нагрузки

Сегменты нагрузки - это группы розеток, которыми можно управлять с помощью программного обеспечения, осуществляя последовательное выключение и включение оборудования. Например, при пропадании напряжения, Вы можете оставить работающим важнейшую часть

оборудования, а остальное оборудование выключить. Эта функция позволяет Вам более рационально использовать энергию аккумуляторных батарей. За более подробной информацией обратитесь к описанию программного обеспечения для управления питанием.



ПРИМЕЧАНИЕ Если программное обеспечение для управления питанием не используется, управлять отдельными сегментами нагрузки невозможно.

Каждая модель имеет два сегмента нагрузки как показано на рисунках 16 и 17. Индикаторы Load 1 (нагрузка 1) и Load 2 (нагрузка 2) на передней панели ИБП горят, когда выходное напряжение подается на отдельный сегмент нагрузки.




Рисунок 16. Сегменты нагрузки ИБП для моделей 120В

Load Segment 1 – Сегмент нагрузки 1

Load Segment 2- Сегмент нагрузки 2




Рисунок 17. Сегменты нагрузки ИБП для моделей 230В

Load Segment 1 – Сегмент нагрузки 1

Load Segment 2- Сегмент нагрузки 2

Г Л А В А 6

Обмен информацией

ИБП Powerware 5115 RM обладает широкими возможностями по обмену информацией для мониторинга и управления как при непосредственном подключении к ИБП, так и при сетевом или удаленном доступе. Для подключения компьютера к ИБП можно использовать USB порт или DB-9 информационный порт. Ниша для модулей X-Slot предназначена для дополнительных устройств по обмену информацией.



ПРИМЕЧАНИЕ Используйте только один способ подключения. Если установлена плата X-Slot, USB и DB-9 порты отключены. Если плата X-Slot не установлена, убедитесь, что только один порт (USB или DB-9) подключен к компьютеру.

USB порт

С помощью этого порта ИБП может обмениваться информацией с компьютером, оснащенным USB-портом при помощи программного обеспечения LanSafe (v4.15 или выше).

Чтобы установить связь между ИБП и компьютером:

1. Подсоедините USB кабель к USB порту на задней панели ИБП. Подсоедините другой конец USB кабеля к USB порту компьютера.




Рисунок 18. USB порт

USB Port – USB порт

2. Установите программное обеспечение LanSafe и USB драйверы в соответствии с инструкцией на CD.

Порт связи

Чтобы установить связь между ИБП и компьютером, подсоедините Ваш компьютер к порту связи ИБП с помощью входящего в комплект поставки информационного кабеля.

Когда информационный кабель подключен, программное обеспечение для управления электропитанием сможет обмениваться данными с ИБП. Программное обеспечение запрашивает у ИБП подробную информацию о состоянии питания. При пропадании напряжения программное обеспечение сохраняет все данные и отключает оборудование в требуемом порядке.

Контакты кабеля показаны на рис. 19, а функции контактов описаны в таблице 2.



Рисунок 19. Порт связи

Таблица 2. Разводка контактов порта связи

Номер контакта	Название сигнала	Функция	Направления для ИБП
1	Low Bat	Релейный контакт, показывающий низкий заряд батарей, номинальные параметры контакта 20мА, 30В постоянного тока	от
2	TxD	Передача данных на внешнее устройство	от
3	RxD	Получение данных от внешнего устройства	в
4	DTR	PnP (Plug and Play) от внешнего устройства (связан с контактом 6)	в
5	GND	Общая точка сигналов (связана с шасси)	-
6	DSR	На внешнее устройство (связан с контактом 4)	от

7	-	Нет соединения	-
8	AC Fail	Релейный контакт, показывающий пропадание сети питания, номинальные параметры контакта 20мА, 30 В постоянного тока	от
9	Power source	+В (от 8 до 24 вольт постоянный ток)	от

X-Slot модули

X-Slot модули позволяют ИБП обмениваться информацией с множеством сетевых сред и с различными типами устройств. Powerware 5115 RM совместим с любым X-Slot модулем, включая:

- ConnectUPS™-X WEB/SNMP модуль – имеет возможности SNMP и HTTP, а также возможности мониторинга через интерфейс веб-браузера; подключается к витой паре сети Ethernet (10/100BaseT).
- Мультисерверный модуль – включает шесть последовательных информационных портов, которые могут одновременно обмениваться информацией с другими компьютерами, используя программное обеспечение по управлению питанием LanSafe (поставляется на Powerware Software Suite CD).



Рисунок 20. Дополнительные X-Slot модули

ConnectUPS-X Web/SNMP Card – Модуль ConnectUPS-X Web/SNMP

Multi-Server Card – Мультисерверный модуль

X-Slot Communication Bay - Ниша для модулей X-Slot

ГЛАВА 7

Обслуживание ИБП

Этот раздел объясняет как:

- Ухаживать за ИБП и батареями
- Менять батареи
- Тестировать новые батареи
- Утилизировать использованные батареи

Уход за ИБП и батареями

Для наилучшей профилактики рекомендуется содержать территорию вокруг ИБП в чистоте и не допускать скопления пыли. Если атмосфера очень пыльная, очищайте внешнюю поверхность ИБП с помощью пылесоса.

Для обеспечения наибольшего срока службы батарей, рекомендуется содержать ИБП при температуре окружающей среды 25°C (77°F).

Хранение ИБП и батарей

Если вы храните ИБП в течение длительного периода времени, подзаряжайте батареи каждые 6 месяцев, подключая ИБП к сети питания. Батареи заряжаются до 90% емкости приблизительно за 3 часа. Однако после длительного хранения рекомендуется заряжать батареи в течение 6-24 часов.


Проверьте дату перезарядки батарей по маркировке на упаковке. Если дата просрочена, и батареи ни разу не перезаряжались, не используйте ИБП. Проконсультируйтесь у представителей сервисной службы.

Замена батарей



ПРИМЕЧАНИЕ НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ батареи, когда ИБП работает в режиме питания от батарей.

При наличии функции «горячей» замены батарей, батареи ИБП могут быть легко заменены без выключения ИБП или отключения нагрузки.

Если Вы предпочитаете отключить ИБП от сети питания для замены батарей, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд и затем отключите ИБП от сети питания.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, предостережениями и примечаниями, прежде чем заменять батареи.



ВНИМАНИЕ

- Батареи могут представлять угрозу поражения электрическим током или ожога в случае короткого замыкания. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1) Снимите часы, кольца и другие металлические предметы; 2) Используйте инструмент с изолированными ручками; 3) Не кладите инструменты или металлические предметы на батареи.
- УГРОЗА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Не пытайтесь переделывать проводку или разъемы батарей. Попытка переделать проводку может привести к травме.
- Для замены всегда используйте такие же по количеству и типу батареи, какие в оригинале были установлены в ИБП.




ВНИМАНИЕ


Вынимайте батарею на плоскую устойчивую поверхность. Батарея не имеет опоры, когда Вы вынимаете её из ИБП.

Следуйте следующим инструкциям, чтобы заменить батареи:

1. Потяните левую сторону передней панели, чтобы освободить защелки слева и в середине панели. Снимите переднюю панель с правой стороны.




2. Отсоедините белый разъем батарей.



3. Снимите и отложите в сторону крышку батарейного отсека.



4. Выньте группу батарей на плоскую устойчивую поверхность. Обратитесь к разделу «Утилизация использованных батарей» на странице 42, чтобы утилизировать батареи должным образом.







5. Установите новую группу батарею в ИБП.
6. Верните на место крышку батарейного отсека, снятую на шаге 3.
7. Подсоедините обратно белый разъем батарей.
8. Верните на место переднюю панель.

Тестирование новых батарей



ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуется зарядить батареи в течение 6-24 часов перед тем, как проводить тестирование.

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение трех секунд, чтобы инициировать самотестирование. Во время 15-ти секундного тестирования ИБП автоматически переводит нагрузку на питание от батарей и тестирует батареи. В течение времени тестирования все индикаторы мигают, и подается звуковой сигнал. По завершении тестирования ИБП возвращается в нормальный режим работы, что отображается индикатором  и индикаторами нагрузки.

Если с батареями существует проблема, звуковой сигнал неисправности продолжает работать, индикатор  продолжает гореть и индикатор  мигает. Проверьте правильность подключения батарей и убедитесь, что батареи полностью заряжены. Если устранить проблему не удастся, свяжитесь с представителями сервисной службы.

Утилизация использованных батарей

Обратитесь в местный центр утилизации опасных отходов для получения информации о правильной утилизации батарей.



ВНИМАНИЕ

- Нельзя подвергать батареи воздействию огня. Батареи могут взорваться. Необходимо правильно утилизировать батареи. Выполняйте все местные правила по утилизации отходов.
- Не пытайтесь вскрыть или повредить батареи. Электролит, содержащийся внутри, токсичен и вреден для кожи и глаз.



ВНИМАНИЕ

Не выбрасывайте ИБП или батареи ИБП в бытовой мусор. Они содержат герметичные свинцовые батареи и должны быть утилизированы надлежащим образом. За информацией обращайтесь в ваш местный центр по утилизации опасных отходов.

Г Л А В А 8

Технические характеристики

В этом разделе представлены следующие характеристики моделей Powerware 5115 RM:

- Массогабаритные параметры
- Электрические параметры
- Требования к окружающей среде и безопасность
- Батареи

Таблица 3. Список моделей и массогабаритные параметры

	Модели 120В	Модели 230В
Модели ИБП	PW5115 500 RM	PW5115 500iRM

	PW5115 750 RM PW5115 1000 RM PW5115 1500 RM	PW5115 750iRM PW5115 1000iRM PW5115 1500iRM
Габариты ИБП (ШхВхГ)	44.0 x 4.45 x 57.8 см (17.3" x 1.75" x 22.75")	
Вес ИБП	500ВА: 17.36 кг (38.2 фунтов) 750-1000ВА: 20.23 кг (44.5 фунтов) 1500ВА: 22.95 кг (50.5 фунтов)	

Таблица 4. Электрические характеристики, вход

	Модели 120В	Модели 230В
Номинальное напряжение	110В, 120В, выбирается	220В, 230В, 240В выбирается
Диапазон напряжения	±20% от номинального напряжения при полной нагрузке	
Номинальная частота	45-65 Гц, автоматическое определение 50/60 Гц	
КПД в нормальном режиме	95%	
Фильтрация помех	Постоянная фильтрация электромагнитных и радиочастотных помех	
Защита от перегрузки по току	Устройство защиты от перегрузки по току для источника переменного тока	Устройство защиты от перегрузки по току на входе с кнопкой сброса
Соединения	Силовой кабель 5-15P длиной 6 футов	Входной разъем на 10А по стандарту IEC-320

Таблица 5. Электрические характеристики, выход

	Модели 120В	Модели 230В
Уровни мощности (при номинальных входных напряжениях)	500 ВА, 320Вт 750 ВА, 520Вт 1000 ВА, 670Вт 1440 ВА, 1000Вт	500 ВА, 320Вт 750 ВА, 520Вт 1000 ВА, 670Вт 1500 ВА, 1000Вт
Коэффициент мощности	500ВА, 0.64 750-1500ВА, 0.67-0.69	
Стабилизация напряжения (в нормальном режиме)	от -10% до +6% от номинального значения напряжения	
Стабилизация напряжения (в режиме работы от батарей) номинальное напряжение ±5%	Такое же, как выбранное входное напряжение 110В, 120В	Такое же, как выбранное входное напряжение 220В, 230В, 240В
Форма кривой напряжения	Синусоида	
Защита от перегрузки по току	Насыщение инвертора, ограничение тока	
Выходные розетки	(4) 5-15	(4) 10А, IEC 320

Таблица 6. Окружающая среда и безопасность

	Модели 120В	Модели 230В
Рабочая температура	При высоте до 1,500 метров: от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F); При высоте более 1,500 метров: от 0°C до 35°C (от 32°F до 95°F)	
Температура хранения/транспортировки	От -15°C до 55°C (от 5°F до 131°F)	
Относительная влажность	5-95% без конденсата	
Рабочая высота	До 3000 метров над уровнем моря	
Акустический шум	Обычно менее 45 дБ	
Подавление импульсов напряжения	ANSI C62.41 категория А (бывший IEEE 587)	
Безопасность	UL 1778, UL 497A; CAN/CSA C22.2, No. 107.1	UL 1778, UL 497A (только сеть передачи данных); CAN/CSA C22.2, No. 107.1; EN 50091-1-1 и IEC 60950
Маркировка	UL, cUL	UL, cUL; CE, TÜV
Электромагнитная совместимость (класс В)	FCC часть 15, ICES-003	EN 50091-2, FCC часть 15, ICES-003

Таблица 7. Батареи

Конфигурация	500 ВА: 2 внутренние батареи: 6В, 9 А-ч 750 ВА: 4 внутренние батареи: 6В, 7.2 А-ч 1000 ВА: 4 внутренние батареи: 6В, 9 А-ч 1500 ВА: 6 внутренних батарей: 6В, 9 А-ч
Напряжение	500 ВА: 12 В постоянного тока 750-1000 ВА: 24 В постоянного тока 1500 ВА: 36 В постоянного тока
Тип	Герметичные свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием не требующие технического обслуживания
Время заряда	Специальный алгоритм заряда для более быстрого восстановления; приблизительно 3 часа до 90% полезной емкости при номинальном напряжении и без подключенной дополнительной нагрузки.
Мониторинг	Современная система мониторинга для раннего выявления неисправностей и предупреждения
Время работы от батарей	Обычно 5 минут при полной нагрузке

ПРИМЕЧАНИЕ Время работы от батарей дано приблизительно и может варьироваться в зависимости от нагрузки и уровня заряда батарей.

Г Л А В А 9

Поиск и устранение неисправностей

Этот раздел объясняет:

- Звуковые сигналы и состояния ИБП
- Как отключить звуковые сигналы
- Неисправность проводки для моделей 120В
- Сервис и поддержка

Звуковые сигналы и состояния ИБП

ИБП имеет звуковую сигнализацию для предупреждения Вас о потенциальных проблемах с питанием. Используйте таблицу 8 для определения значения звуковых сигналов и состояний ИБП и способов решения проблемы.




Рисунок 21. Индикаторы неисправностей

Service Indicator (Red) – Индикатор необходимости технического обслуживания (красный)

Power On Indicator (Green) – Индикатор включения питания (зеленый)

Load Segment 2 Indicator (Green) – Индикатор сегмента нагрузки 2 (зеленый)

On/Off Button – Кнопка Вкл./Выкл.

Load Segment 1 Indicator (Yellow) – Индикатор сегмента нагрузки 1 (желтый)

Test/Alarm Reset Button – Кнопка тестирования/сброса сигнала неисправности

On Battery Indicator (Yellow) – Индикатор режима питания от батарей (желтый)

Overload Indicator (Red) – индикатор перегрузки (красный)


Indicator Legend – Возможные состояния индикатора

Unlit – не горит

Lit – горит

Flashing - мигает



Отключение звукового сигнала













Чтобы отключить сигнал для существующей неисправности, нажмите кнопку . Если состояние ИБП изменится, то подается звуковой сигнал, отменяя предыдущее отключение сигнала. Сигнал не отключается, если существует повреждение ИБП, батареи разряжены или батареи требуют замены.











Неисправность проводки (только для моделей 120В)

Индикатор неисправности проводки, расположенный на задней панели ИБП, горит, когда отсутствует заземление или провода фазы и нейтрали перепутаны в сетевой розетке. Индикатор будет гореть до тех пор, пока проблема не будет устранена. Вызовите квалифицированного электрика, чтобы исправить ошибки в проводке. ИБП функционирует, если этот индикатор горит, но не обеспечивает расчетный уровень шума и подавление выбросов напряжения.

Таблица 8. Поиск и устранение неисправностей

Сигнал или состояние	Возможная причина	Действие
Индикатор  не горит; ИБП не включается.	Силовой кабель подсоединен неправильно.	Проверьте подключение к сети питания.
	ИБП находится в режиме ожидания.	Нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал (примерно 2 сек.), чтобы подать напряжение на подключенное оборудование
	Неисправна стенная розетка.	Вызовите квалифицированного электрика, чтобы он проверил и починил розетку.
ИБП работает в режиме питания от батарей, даже при нормальном напряжении в сети питания.	Разомкнуто устройство защиты от перегрузки по току (только для моделей 230В).	Сохраните все данные и выключите оборудование. Выключите ИБП. Уменьшите нагрузку, затем нажмите кнопку устройства защиты от перегрузки по току на входе, расположенного на задней панели

			ИБП.	
ИБП не обеспечивает ожидаемое время резервирования.		Батареи нуждаются в зарядке или обслуживании.	Подключите ИБП к сети питания на 24 часа, чтобы зарядить батареи. Нажмите кнопку  ; если подается звуковой сигнал неисправности, обратитесь к разделу «Замена батарей» на странице 40 для замены батарей. При длительном отсутствии напряжения в сети питания, выключите ИБП после того, как сохраните все данные и отключите компьютер, чтобы сохранить заряд батарей.	
LOAD 2 LOAD 1 ~   		Нормальное функционирование.	Никаких. ИБП работает в нормальном режиме и автоматически обеспечивает напряжение с возможностью его стабилизации. Напряжение подается на выходные розетки сегментов нагрузки, как и показывают индикаторы Load 1 (нагрузка 1) (желтый) и Load 2 (нагрузка 2) (зеленый).	
	1 звуковой сигнал каждые 4 секунды	ИБП работает в режиме питания от батарей из-за отсутствия напряжения в сети питания.	ИБП питает оборудование от батарей. Подготовьте оборудование к выключению. Если ожидается длительный перерыв в электропитании, сохраните данные и выключите оборудование, чтобы сохранить заряд батарей.	
	1 звуковой сигнал каждые 2 секунды	Батареи «садятся»	Остается не более 2 минут времени питания нагрузки от батарей (зависит от нагрузки и заряда батарей). Сохраните работу и выключите оборудование. Звуковой сигнал не может быть отключен.	
 ~  	1 звуковой сигнал каждые 2 секунды	ИБП работает в режиме питания от батарей, так как входное напряжение выше (>149В для моделей 120В; >290В для моделей 230В) или ниже (<30В) допустимого.	Скорректируйте входное напряжение, если это возможно. ИБП будет работать от батареи до тех пор, пока входное напряжение не вернется в пределы допустимого, или пока батареи не разрядятся полностью. Если такое состояние сохраняется, напряжение в сети питания Вашего региона может отличаться от номинального напряжения для данного ИБП.	
 ~  	1 звуковой сигнал каждую секунду	Мощность нагрузки превышает мощность ИБП (перегрузка более 110%) или нагрузка неисправна.	ИБП автоматически отключиться через 3 минуты. Немедленно сохраните данные и выключите оборудование. Выключите ИБП. Частично отсоедините нагрузку от ИБП. Возможно, Вам необходим ИБП большей мощности.	

	<p>1 звуковой сигнал каждую секунду</p>	<p>ИБП работает от батарей, и мощность нагрузки превышает мощность ИБП (перегрузка более 110%) или нагрузка неисправна.</p>	<p>Произойдет отключение ИБП (через 30 секунд). Сохраните данные и выключите оборудование. Выключите ИБП и отсоедините его от сети. Частично отсоедините нагрузку от ИБП. Подождите как минимум 5 секунд пока не погаснут все индикаторы и включите ИБП заново. Возможно, Вам необходим ИБП большей мощности.</p>
	<p>Непрерывный звуковой сигнал</p>	<p>Батареи не смогли успешно пройти тестирование</p>	<p>Проверьте подключение батарей и убедитесь в том, что батареи полностью заряжены. Если индикатор  продолжает мигать, обратитесь к разделу «Обслуживание ИБП» на стр. 39, чтобы заменить батареи. Если устранить проблему не удастся, обратитесь в сервисную службу.</p>
	<p>Непрерывный звуковой сигнал</p>	<p>Внутренняя температура ИБП выше допустимой.</p>	<p>Произойдет автоматическое отключение ИБП. Выключите ИБП и отключите его от сети. Прочистите вентиляционные отверстия и уберите все источники тепла. Убедитесь, что поток воздуха вокруг ИБП не ограничен. Подождите не менее 5 минут и включите ИБП заново. Если устранить проблему не удастся, обратитесь в сервисную службу.</p>
	<p>Непрерывный звуковой сигнал</p>	<p>Повреждение вентилятора ИБП.</p>	<p>Сохраните данные и отключите оборудование. Выключите ИБП и отключите от сети питания. Обратитесь к представителям сервисной службы.</p>
	<p>3 звуковых сигнала каждые 10 секунд</p>	<p>Не удалась попытка запустить ИБП в режиме работы от батарей.</p>	<p>Подключите ИБП к сети питания на 24 часа, чтобы зарядить батареи. После заряда батарей, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, затем проверьте индикатор . Если индикатор  продолжает мигать, обратитесь к разделу «Обслуживание ИБП» на стр. 39, чтобы заменить батареи.</p>
	<p>Непрерывный звуковой сигнал</p>	<p>Неправильная форма выходного напряжения, когда ИБП работает в режиме питания от батарей.</p>	<p>Произойдет автоматическое отключение ИБП. Сохраните данные и выключите оборудование. Выключите ИБП и отсоедините его от сети. Обратитесь к представителям сервисной службы.</p>
	<p>Непрерывный звуковой сигнал</p>	<p>Выходное напряжение выше или ниже допустимого значения, когда ИБП работает в режиме питания от батарей.</p>	<p>Сохраните данные и выключите оборудование. Выключите ИБП и отсоедините его от сети. Обратитесь к представителям сервисной службы.</p>

Сервис и поддержка

Если у Вас возникли вопросы или проблемы с ИБП, позвоните Вашему **местному Дистрибьютору** или в **Службу поддержки** по одному из следующих телефонных номеров и спросите технического представителя по ИБП.

В США: **1-800-356-5737** или **1-608-565-2100**

Европа, Средний Восток, Африка: **+44-17 53 608 700**

Азия: **+852-2830-3030**

Австралия: **+61-3-9706-5022**

Пожалуйста, подготовьте следующую информацию перед тем, как звонить в Службу поддержки:

- Номер модели
- Серийный номер
- Номер версии (если есть)
- Дата поломки или проблемы
- Проявления неисправности или проблемы
- Адрес и контактная информация заказчика

Если необходим ремонт, Вам дадут номер разрешения имущественного возврата (RMA). Этот номер должен быть указан на упаковке и в коносаменте (если применимо). Используйте оригинальную упаковку или попросите упаковку в Службе поддержки или у дистрибьютора. Устройства, поврежденные при транспортировке в результате неправильной упаковки, не подлежат гарантийному ремонту. Устройство, отремонтированное или замененное по гарантии, будет отправлено обратно за счет производителя.



ПРИМЕЧАНИЕ Для особо важных нагрузок возможна немедленная замена вышедшего из строя ИБП. Позвоните в **Службу поддержки**, чтобы узнать координаты ближайшего к Вам дилера или дистрибьютора.