



ИБП Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack (9PX6KiRTN) - Сертификат соответствия для серий ИБП Eaton

Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/eaton-9px/eaton-9px-6000i-rt3u-netpack/>



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.MO04.B.00769

Серия RU № 0223259

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации электрооборудования и медицинских изделий  
 ООО "ТестСертифико", Адрес: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, Фактический адрес: 107023,  
 Россия, город Москва, ул. Семеновская Б., дом 40, строение 2А, офис 103, Телефон: (495) 7816395,  
 Факс: (495) 7816396, E-mail: info@testsert.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11MO04, выдан 24.02.2014  
 Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "Итон",  
 Адрес: 107076, Россия, город Москва, ул. Электrozаводская, дом 33, строение 4,  
 ОГРН: 1047796039280, Телефон: 74959813770, Факс: 74959813771, E-mail: russia@eaton.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Eaton Industries France,  
 Адрес: 110, rue Blaise Pascal 38330 Montbonnot Saint Martin, France, Франция,  
 Адрес филиала: LianZheng Electronic (ShenZhen) Co. Ltd,  
 No.4 Liufang Rd. Block 67 Baoan, Shenzhen, Guangdong, P.R. China, Китай

**ПРОДУКЦИЯ**

Источники бесперебойного питания, серия Eaton 9PX, модели: 9PX5KiBP, 9PX5Ki, PX5KiRTN, 9PX6KiBP,  
 9PX6Ki, 9PX6KiRTN, 9PX8KiBP, 9PX8KiRTNBP, 9PX11KiBP, 9PX11KiRTNBP, 9PX8KiPM, 9PX11KiPM,  
 9PXM10KiRTN, 9PXM12KiRTN, 9PXM16KiRTN, 9PXM22KiRTN, 9PXMEZ6Ki, 9PXMEZ11Ki, 9PX6KiBP31,  
 9PX6KiRTNBP31, 9PX8KiBP31, 9PX8KiRTNBP31, 9PX11KiBP31, 9PX11KiRTNBP31, 9PX6KiPM31, 9PX8KiPM31,  
 9PX11KiPM31 с торговой маркой Eaton. Серийный выпуск. Директивы: 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС

КОД ТН ВЭД ТС 8504 40 300 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";  
 ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протоколы испытаний № 1259ТС-ЭР/14, № 1259ТС-БР/14 от 01.10.2014 г., РОСС RU.0001.21МЭ40,  
 Испытательная лаборатория ЗАО НИЦ "САМТЭС", от 01.08.2014.

Протокол испытаний № 1415LAB11/14 от 13.11.2014 г., РОСС RU.0001.21МЭ64, Испытательная  
 лаборатория ООО "Инвестиционная корпорация", от 25.07.2013 по 18.11.2015.

Акт анализа состояния производства ОС ООО "ТестСертифико" (№ РОСС RU.0001.11MO04 до  
 02.09.2016 г.) № АС-06-27/10 от 27.10.2014 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Изготовителем установлен срок службы 5 лет в условиях эксплуатации при температуре  
 от 0°C до +40°C и хранения от -15°C до +60°C без батарей.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.11.2014 ПО 13.11.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

М.А. Касаткин  
 (инициалы, фамилия)

Н.Х. Садикова  
 (инициалы, фамилия)