



ИБП Eaton Powerware 5130 2500 RT 2U - Сертификат соответствия Eaton 5130 - FCA

Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/eaton-5130/eaton-5130-2500-rt-2u/>

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель (изготовитель) ООО "ЭЛЕКТРОИМПУЛЬС", выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора № 081101-М от 01.11.08 с компанией «Eaton Power Quality OY», Koskelontie 13, P.O. Box 54, FIN – 02921 Espoo, Finland (Финляндия)

зарегистрированный в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, ОГРН 1047796344078 от 18.05.2004

адрес места нахождения: 125124, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, 17/19

Телефон: (495) 781-6395

Факс: (495) 781-6395

E-mail: _____

в лице Генерального директора Голубинской В.Н.

заявляет, что Источники бесперебойного электропитания переменного тока (ИБП) Eaton 5130, произведенные «Eaton Power Quality OY» Koskelontie 13, P.O. Box 54, FIN – 02921 Espoo, Finland (Финляндия) на заводе: UPE Electronics (Shenzhen) CO.,LTD. Room 409, 6th HongMian road, Wancheng Building, FuTian Free Trade Zone, Shenzhen 518038, P.R.CHINA

соответствуют “Правилам применения оборудования электропитания средств связи”, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от «03» марта 2006г. №21 (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2006 г., регистрационный № 7638), (Раздел IV: пункты 18-21, 23,24,25(в-з),26)

и не окажут дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации

1. Назначение и техническое описание Источники бесперебойного электропитания Eaton 5130

1.1. Комплектность: Источник бесперебойного электропитания Eaton 5130, силовые и коммуникационные кабели, руководство пользователя, диск с программным обеспечением, внешние батарейные модули.

1.2. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Источники бесперебойного электропитания Eaton 5130 предназначены для электропитания средств связи переменным током номинального напряжения 220-240В мощностью до 3000 ВА

1.3. Выполняемые функции

- Защита средств связи (нагрузки) от помех, возмущений, нестабильности и полного пропадания входной питающей сети;
- Электропитание нагрузки с одновременным зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи;
- Автоматическое переключение электропитания нагрузки на питание от внутренних (внешних) аккумуляторных батарей;
- Автоматическое переключение электропитания нагрузки на резервную линию питания (байпас);
- Защита от токовых перегрузок;
- Защита от перенапряжения;
- Местная и (или) дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния, а также режимов работы



М.П. Генеральный директор _____

_____ В.Н. Голубинская

1.4. Электрические характеристики

- Номинальное выходное напряжение и частота 220-240В, 50/60 Гц;
- Установившееся отклонение выходного напряжения в точках подключения нагрузки (средств связи) не превышает $\pm 5\%$ от установленного значения при работе схемы регулирования;
- Установившееся отклонение частоты выходного напряжения в точках подключения нагрузки при работе от аккумуляторных батарей не превышает ± 0.1 Гц;
- Коэффициент искажения синусоидальности кривой выходного напряжения при работе от батарей не превышает 25%;
- Заданные выходные параметры обеспечиваются при внешнем электроснабжении согласно приложениям 2 и 9 к Правилам и изменении выходного тока от 0 до 100% от номинального значения.
- Время перехода на питание от аккумуляторных батарей – не превышает 4 мсек

1.5. Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

Источники бесперебойного электропитания рассчитаны на непрерывную и круглосуточную работу без постоянного присутствия персонала технического обслуживания. По устойчивости к воздействию климатических факторов при эксплуатации и удовлетворяет следующим требованиям: рабочая температура окружающей среды от 0С до плюс 40С, атмосферное давление до 1000 м над уровнем моря, относительной влажность воздуха 5-90 % без конденсата. Номинальное значение входного напряжения питания 220-240 В $\pm 20\%$ и частотой 50/60 Гц ± 3 Гц.

1.6. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

Не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

2. Декларация принята на основании испытаний, проведенных ЗАО НИЦ "САМТЭС" (аттестат аккредитации № ИЛ-18-03 от 14 июня 2007 г.). Протоколы испытаний 216-ЭС/10.09 марта 2010г

Декларация составлена на 1 листе

3. Дата принятия декларации

31 марта 2010г
число, месяц, год

Декларация действительна до

31 марта 2020г.
от «30» «04» 2010 г.
число, месяц, год

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д- Э-4654



М.П. Генеральный директор
ООО "ЭЛЕКТРОИМПУЛЬС"

В.Н. Голубинская

4. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Заместитель руководителя
Федерального агентства связи



С.А. Мальянов

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи